PCB SPILL SAMPLE LOG

SPL. NO.	DATE	SAMPLE DESCRIPTION	ANALYSIS	TYPE
A	12-19-86	Transformer #13 @ 1415	1.0 PPM	60
B	12-19-86	Sump @ Rectifier Bldg. 1400	11.0 PPM	60
1	12-19-86	Tank #1 @ 1600	9.1 PPM	60
2	12-19-86	Sump #2 Below Battery Room	11.0 PPM	60
3	12-19-86	Sump #3 Under Ironclad Room	10.0 PPM	60
4	12-19-86	Trough Under Ironclad Room	10.0 PPM	60
5	12-19-86	Sump #5 @ 1600	DISCARD	
6	12-19-86	Sump #5 @ 2100	<1.0 PPB	60
7	12-20-86	Sump #5 @ 0810	<1.0 PPB	60
8	12-20-86	Front Pond Water @ East End	0.6 PPB	6054
9	12-20-86	Front Pond Water @ Outfall	8.0 PPB	6054
10	12-20-86	Front Pond Soil @ NW Shore	0.2 PPM	60
11	12-20-86	Sump #5 @ 2100	RETAIN	
12	12-21-86	Sump #5 @ 0900	RETAIN	
13	12-21-86	Sump #5 @ 2100	RETAIN	
14	12-22-86	Sump #5 @ 0900	0.3 PPB	60
15	12-22-86	Pumping Station at Shower Room	0.2 PPB	60
16	12-22-86	Pumping Station Discharge Pond Outlet	<0.1 PPB	60
17	12-19-86	Front Pond Outfall Sample @ 1200	<0.1 PPB	60
18	12-21-86	Water From Fence Line SHALLOW Test Pit	0.4 PPB	60
19	12-22-86	Sump #5 @ 2100	<0.1 PPB	60
20	12-23-86	Sump #5 @ 0900	<0.1 PPB	60
21	12-23-86	Transformer # 14A Oil (3.6 PPM TCB)	10.2 PPM	60
22	12-23-86	Water Phase From Sump #3	0.3 PPB	60
23	12-23-86	Shallow Well #7	<0.1 PPB	
24	12-23-86	Sump #5 2100	RETAIN	
25	12-24-86	Sump #5 0900	RETAIN	
26	12-24-86	Sump #5 2100	RETAIN	
27	12-25-86	Sump #5 0900	RETAIN	
28	12-25-86	Sump #5 2100	<0.1 PPB	
29	12-26-86	Sump #5 0900 CONTAMINATED, OIL SP GR 0.87	RETAIN	
30	12-26-86	001 Discharge <0.1 PPB TCB	<0.1 PPB	
31	12-26-86	Front Pond Skum at Outfall	0.6 PPB	6054
32	12-26-86	Sump #5 Oil Layer 2.2 PPM TCB	7.6 PPM	60
33	12-26-86	Sump #3 Water for TCB / PCB	SEE SPL #39c	
34	12-26-86	Soil in Ditch Beyond 001 Outfall	<0.1 PPM	60
35	12-26-86	Soil in Ditch at Roadway to Line 5 (TYPE)	NOT TAKEN	
36	12-26-86	Pumping Station @ Shower Room @ 1100	<0.1 PPB	
37	12-26-86	Pumping Station Discharge Pond	<0.1 PPB	
38	12-26-86	Pumping Station Discharge Pond for O & G	< 1 PPM	
39	12-26-86	First Tank Truck 2 Gal. for Separation Test		
		a. 5 minutes Water Phase	12.4 PPB	60
		b. 30 minutes Water Phase	10.8 PPB	60
		c. 120 minutes Water Phase 1.5 PPB TCB	7.6 PPB	60
		d. 12 hours Water Phase	2.8 PPB	60
40	12-26-86	Sump #5 East Inlet @ 1530	<0.1 PPB	
41	12-28-86	Sump #3 @ 0600	0.2 PPB	60
42	12-28-86	Sump #5 @ 0600	0.5 PPB	60